



UNIWERSAL sp. z o.o.

Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04
Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent : „ UNIWERSAL „, Sp. z o.o.
Adres : 40-029 Katowice ul . Reymonta 24

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością że :



PODSTAWY DACHOWE PDEX

Wielkości : 160 , 250 , 315 , 400 , 630
Odmiana konstrukcyjna : B / I , B / II , B III

wykonane z kompozytu antystatyzowanego wg opisu **U.27**

dla których przygotowano tą deklarację są zaprojektowane , wykonane i dystrybuowane zgodnie z poniższymi dyrektywami i normami :

- Dyrektywa : ATEX 94/9/EC (Atex 100a)
- Dyrektywa : 1999/92/EC
- Normy zharmonizowane :
 - **EN 1127-1: 1997** - Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1 – Pojęcia podstawowe ,
 - **EN 13463-1: 2001**- Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1 – Podstawowe założenia i wymagania ,
- Sprawozdanie NR KD – 43026/1489 „ Badanie elementów konstrukcyjnych wentylatora na działanie płomienia „
Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „ Barbara „ – Mikołów
- Sprawozdanie NR KD – 05203/1489 „ Pomiar rezystancji powierzchniowej RS materiałów i wyrobów niemetalowych „
Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „ Barbara „ – Mikołów

Cecha dopuszczenia :   **II 3 G**

- Urządzenie **Klasy – 3 , Grupa Urządzeń – II** (ATEX 94/9/EC)
- Stosowanie : **Strefa 2 (Z2)** – (Dyrektywa 1999/92/EC)
- Dokumentacja Techniczna : - Podstawa dachowa przeciwwybuchowa
Rys . nr : U . / BI / Ex . /160/ .1

▲	▲
BII	250
BIII	315
	400
	630

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko , Imię , stanowisko

Podpis

Katowice : 02.01.2008

Andrzej Wajsprych
Prezes Zarządu


PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wajsprych