



UNIWERSAL sp. z o.o.

Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04
Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent : „ UNIWERSAL „ Sp. z o.o.
Adres : 40-029 Katowice ul . Reymonta 24

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością że :

Wywietrzniki grawitacyjne przeciwwybuchowe WLO EQ

Wielkości : 160 , 250 , 315 , 400

wykonane z kompozytu antystatyzowanego wg opisu **U.27**



dla których przygotowano tą deklarację są zaprojektowane , wykonane i dystrybuowane zgodnie z poniższymi dyrektywami i normami :

- Dyrektywa : ATEX **94/9/EC** (**Atex 100a**)
- Dyrektywa : **1999/92/EC**
- Normy zharmonizowane :

PN - EN 1127-1: 2001 - Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1 – Pojęcia podstawowe ,

PN- EN 13463-1: 2003 - Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1 – Podstawowe założenia i wymagania ,

- Sprawozdanie NR KD – 43026/1489 „ Badanie elementów konstrukcyjnych wentylatora na działanie płomienia „
Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „ Barbara „ – Mikołów
- Sprawozdanie NR KD – 05203/1489 „ Pomiar rezystancji powierzchniowej RS materiałów i wyrobów niemetalowych „
Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „ Barbara „ – Mikołów

Cecha dopuszczenia :   **II 3 G**

- **Kategoria urządzenia – 3 , Grupa Urządzeń – II (ATEX 94/9/EC)**
- **Stosowanie : Strefa 2 (Z2) – (Dyrektywa 1999/92/EC)**

Przeznaczenie : Wywietrzniki dachowe grawitacyjne typu WLO-EQ stanowią element wyposażenia instalacji wentylacji grawitacyjnej , montowany na jej zakończeniu i przeznaczony do zabezpieczenia kanałów wentylacji grawitacyjnej i działania samej wentylacji grawitacyjnej przy wystąpieniu niekorzystnych warunków w postaci wiatru i opadów atmosferycznych .

Deklarowane cechy wyrobu : Wyrób spełnia wszystkie parametry funkcjonalne zgodne z przewidzianym zastosowaniem , określone w Katalogu Wyrobów .

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko , Imię , stanowisko

Podpis

Katowice : 02.01.2008

Andrzej Wajsprych
Prezes Zarządu


PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wajsprych