



**UNIWERSAL sp. z o.o.**

Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**Producent wyrobu :** „UNIWERSAL „, Sp. z o.o.  
**Adres :** 40-029 Katowice ul. Reymonta 24

**Nazwa wyrobu :** Wywietrznik grawitacyjny  
**WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY TYP A**

**Wielkość :** 160 , 200 , 250 , 315 , 400 , 630

**Przeznaczenie :**

Wywietrzniki dachowe grawitacyjne typu A stanowią element wyposażenia instalacji wentylacji grawitacyjnej , montowany na jej zakończeniu i przeznaczony do zabezpieczenia kanałów wentylacji grawitacyjnej i działania samej wentylacji grawitacyjnej przy wystąpieniu niekorzystnych warunków w postaci wiatru i opadów atmosferycznych. Metalowe wywietrzniki cylindryczne typu A mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem klasyfikowanego jako strefa 2. W obecności i gazów grupy wybuchowości IIA,IIB,IIC. Wywietrzniki typu A wymagają połączenia ze zwodem uziemiającym.

**Materiał:** Blacha stalowa, kwasoodporna(A4), nierdzewna (A2).

**Deklarowane cechy wyrobu :** Wyrób spełnia wszystkie parametry funkcjonalne zgodne z przewidzianym zastosowaniem , określone w Katalogu Wyrobów .

**Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością że wyrób dla którego przygotowano tą Deklarację jest zaprojektowany , wykonany i dystrybuowany zgodnie z poniższymi dokumentami :**

**Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów  
Dz. U.. Nr 229 , poz. 2275 z 12 grudnia 2003  
( Dyrektywa 2001/95/WE )**

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko , Imię , stanowisko

Podpis

Katowice : 02.01.2008

Andrzej Wajsprych  
Prezes Zarządu

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Andrzej Wajsprych