



Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego  
„UNIWERSAL” Sp. z o.o.

40 029 Katowice ul. Reymonta 24  
tel./fax + 48 / 32 757 28 51 tel./fax + 48 / 32 203 87 20

NIP 634-014-20-44

[office@uniwersal.com.pl](mailto:office@uniwersal.com.pl) [www.uniwersal.com.pl](http://www.uniwersal.com.pl)

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 6/04

Ostatnie dwie cyfry roku w którym naniesiono oznaczenie CE: 04

Klasyfikacja wyrobu: Polska klasyfikacja wyrobów i usług: symbol PKWiU – 29.23.20 – 50 wentylatory promieniowe

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby przez nas produkowane z serii  
**WENTYLATOR DACHOWY FEN – 160, 250, 315, 500 wg załącznika**

przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Wentylacja ogólna wywiewna  
spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

i elementów bezpieczeństwa rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U.05.259.2170)  
z dnia 20.12.2005r. wdrażającego postanowienia dyrektywy maszynowej 98/37/WE  
wdrażającego postanowienia dyrektywy 98/37/WE, Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, wdrażającego postanowienia  
dyrektywy niskonapięciową LVD 73/23/EWG - oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki  
(Dz.U.05.259.2172) z dnia 15.12.2005r. wdrażającego postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EWG  
Rozporządzenie Ministra w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi  
wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania  
wdrażającego postanowienie dyrektywy EMC 89/336/EEC, rozporządzenia  
Ministra Transportu i Budownictwa (Dz.U.05.259.2227) z dnia 27.12.2005r. wdrażającego  
postanowienia dyrektywy EMC 89/336/EEC.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn

PN-EN 60335-2-80:2003 (U) Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego –  
Bezpieczeństwo użytkownika – Część 2-80:

Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów (wprowadza EN 60335-2-80:2003),

PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego,

PN-EN 60034-1 Maszyny elektryczne wirujące,

PN-77/M-43021 Wentylatory ogólne wymagania i badania.

Produkt ten był badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)

Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice

i uzyskał CERTYFIKAT Nr 45/08 z dnia 16.07.2008 ważny do 15.07.2011

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa typu B

Produkt uzyskał w tej samej jednostce notyfikowanej

CERTYFIKAT zgodności z Europejską Dyrektywą Nr 44/08

z dnia 16.07.2008 ważny do 15.07.2011

**DZIAŁAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO. EN ISO 9001:2008**

NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU 44 100 063069 WAŻNY DO 2012-06-22

Katowice, 24 czerwiec 2009

.....  
miejsce i data

  
PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Wajsprych

.....  
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

DZ CE-6/04	01/09	PL	s.1/2
------------	-------	----	-------

Załącznik do DEKLARACJI ZGODNOŚCI nr 6/04 na wentylatory typu FEN

	<b>TYP WENTYLATORA</b>	<b>TYP SILNIKA</b>	<b>MOC SILNIKA</b>
1.	FEN - 160/900/400V	MK 085 - 6DK.05.L	0,05 kW
2.	FEN - 160/900/400V	MK 085 - 6 DK.05.N	0,05 kW
3.	FEN - 160/900/230V	MK 085 - 6 EK.07.L	0,04 kW
4.	FEN - 160/900/230V	MK 085 - 6 EK.07.N	0,04 kW
5.	FEN - 250/900/400V	MK 106 - 6 DK.07.N	0,15 kW
6.	FEN - 250/900/230V	MK 106 - 6 EK.10.N	0,12 kW
7.	FEN - 315/900/400V	MK 106 - 6 DK.14.N	0,33 kW
8.	FEN - 315/900/230V	MK 106 - 6EK.14.N	0,30 kW
9.	FEN - 500/700/400V	MK165-8DK.24.N	1,6 kW

Katowice, 24 czerwiec 2009

.....  
miejsce i data

**PREZES ZARZĄDU**  
*Andrzej Wajsprych*

.....  
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej