

DAs-500



WARIANTY MONTAŻOWE

zalecany

Wentylator DA-500
na podstawie tłumiącej
laminatowej PTL-500



zalecany

Wentylator DA-500
na podstawie tłumiącej
stalowej PTS-500



dopuszczalny z zastosowaniem


- podstaw stalowych wzmocnionych
- odciągów

Wentylator DA-500
na tłumiku opływowym
stalowym TOS-500



wymagany cokół wsporczy

Wentylator DA-500
na podstawie laminatowej B/I-500



wymagany cokół wsporczy

Wentylator DA-500
na podstawie stalowej B/I-500

