



Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego
„UNIWERSAL” Sp. z o.o.

40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1 a
tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20
NIP 634-014-20-44

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Deklaruję z pełną i wyłączną odpowiedzialnością, że wyroby przez nas produkowane z serii

WENTYLATOR DACHOWY DA

(dane identyfikacyjne i nr seryjny)

przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

wentylacja ogólna wywiewna
spełniają wymagania:

dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, [Dz.U. L 157 z 9.06.2006, str. 24]

dyrektywy niskonapięciową LVD 2014/35/UE [Dz.U. L 96 z 29.03.2014, str. 357] oraz

dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE [Dz.U. L 96 z 29.03.2014, str. 79]

dyrektywy EKOPROJEKTU 2009/125/WE [Dz.U. L 285 z 31.10.2009, str. 10]

dyrektywy ROHS 2011/65/UE [Dz.U. L 174 z 01.07.2011, str. 88]

rozporządzenie komisji (UE) 327/2011 [Dz.U. L 90 z 06.04.2011, str. 8]

do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 60204-1:2010

PN-EN 60335-2-80:2007 +A2:2009

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10

PN-EN 60034-1:2011

PN-EN 50581:2013-03

Produkt ten był badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice i uzyskał

CERTYFIKAT zgodności z Europejską Dyrektywą Nr 135/2022/Z z dnia 21.12.2022 ważny do 20.12.2027

DZIAŁAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015

NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAŻNY DO 2024-06-22

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 1a, 40-219 Katowice

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wajsprych

Katowice, data(...)

.....
miejsce i data

Deklaracja oryginalna

.....
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

Załącznik do DEKLARACJI ZGODNOŚCI wentylatory typu DAK, DAs, DA

L.P.	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA
1.	DAk - 160/700/400V	SKh63-8A SKh71-8B SKg63-8A/3PTC	0,04 kW 0,12 kW 0,04 kW
2.	DAk - 160/900/400V	SKg63-6A SKh71-6B SKg63-6A/3PTC	0,09 kW 0,25 kW 0,09 kW
3.	DAk - 160/1400/400V	SKg 63-4A SKh71-4B SKg63-4A/3PTC	0,12 kW 0,37 kW 0,12 kW
4.	DAk - 160/2800/400V	SKh71-2A SKh71-2B	0,37 kW 0,55 kW
5.	DAk - 160/1400/230V	SEMKh63-4A SEKh63-4A	0,09 kW 0,12 kW
6.	DAs - 160/700/400V	SKh63-8A SKh71-8 B SKg63-8A/3PTC	0,04 kW 0,12 kW 0,04 kW
7.	DAs - 160/900/400V	SKg63-6A SKh 71-6B SKg63-6A/3PTC	0,09 kW 0,25 kW 0,09 kW
8.	DAs - 160/1400/400V	SKg63-4A SKh71-4B SKg63-4A/3PTC	0,12 kW 0,37 kW 0,12 kW
9.	DAs - 160/2800/400V	SKh71-2A SKh71-2B	0,37 kW 0,55 kW
10.	DAs - 160/1400/230V	SEMKh63-4A SEKh63-4A	0,09 kW 0,12 kW
11.	DAk - 200/700/400V	SKh63-8A SKg63-8A	0,04 Kw 0,04 Kw
12.	DAk - 200/900/400V	SKg63-6A SKg63-6A/3PTC	0,09 kW 0,09 kW
13.	DAk - 200/1400/400V	SKg63-4B SKg63-4B/3PTC	0,18 kW 0,18 kW
14.	DAk - 200/1400/230V	SEK63-4B	0,18 kW
15.	DAk - 200/900/P2	SKh71-8/6B	0,09/0,15 kW
16.	DAk - 200/1400/P2	SKh71-6/4A	0,06/0,18 kW
17.	DAk - 200/P3	STKg 80x-8/6/4D1/G SKh80X8/6/4D	0,18/0,30/0,75 kW 0,18/0,30/0,75 kW
18.	DAs - 200/700/400V	SKh63-8A SKg63-8A/3	0,04 kW 0,04 kW
19.	DAs - 200/900/400V	SKg63-6A SKg63-6A/3PTC	0,09 kW 0,09 kW
20.	DAs - 200/1400/400V	SKg63-4B SKg63-4B/3PTC	0,18 kW 0,18 kW
21.	DAs - 200/1400/230V	SEK63-4B	0,18 kW
22.	DAs - 200/900/P2	SKh71-8/6B	0,09/0,15 kW
23.	DAs - 200/1400/P2	SKh71-6/4A	0,06/0,18 kW
24.	DAs - 200/P3	STKg 80x-8/6/4D SKh80X8/6/4D	0,18/0,30/0,75 kW 0,18/0,30/0,75 kW
25.	DAk - 250/700/400V	SKg63-8B SKh80-8B	0,06 kW 0,25 kW
26.	DAk - 250/900/400V	SKh71-6A SKg80-6B STg80-6B SKh71-6A/3PTC	0,18 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,18 kW
27.	DAk - 250/1400/400V	SKh71-4B STg80-4B/B14 MSTg80-4B SKH71-4B/3PTC	0,37 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,37 kW
28.	DAk - 250/1400/230V	SEKh71-4C	0,55 kW
29.	DAk-250/900/P2	SKh71-8/6B SKh80X-8/6C	0,09/0,15 kW 0,18/0,37 kW
30.	DAk - 250/1400/P2	SKh71X-6/4C SKh80x-6/4C	0,25/0,37 kW 0,25/0,75 kW
31.	DAk - 250/P3	STKG80x-8/6/4D SKh80X8/6/4D	0,18/0,30/0,75 kW 0,18/0,30/0,75 kW
32.	DAs - 250/700/400V	SKh63-8B SKh80-8B	0,06 kW 0,25 kW
33.	DAs - 250/900/400V	SKh71-6A SKg80-6B SKh71-6A/3PTC	0,18 kW 0,55 kW 0,18 kW

34.	DAs – 250/1400/400V	SKh71-4B STg80-4B/B14 MSTg80-4B SKh71-4B/3PTC	0,37 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,37 kW
35.	DAs – 250/1400/230V	SEKh71-4C	0,55 kW
36.	DAs – 250/900/P2	SKh71-8/6B SKh80x-8/6C	0,09/0,15 kW 0,18/0,37 kW
37.	DAs – 250/1400/P2	SKh71x-6/4C SKh80x-6/4C	0,25/0,37 kW 0,25/0,75 kW
38.	DAs – 250/P3	STKg80x-8/6/4D SKh80x-8/6/4D1/U/G	0,18/0,30/0,75 kW 0,18/0,30/0,75 kW
39.	DAk – 315/700/400V	SKh71-8A	0,09 kW
40.	DAk – 315/900/400V	SKh71-6A SKh71-6B SKg80-6B	0,18 kW 0,25 kW 0,55 kW
41.	DAk – 315/1400/400V	SKh71X-4C mSTg80-4B SKh80-4B	0,55 kW 0,75 kW 0,75 kW
42.	DAk – 315/1400/230V	SEKh71-4C SEKh80-4B	0,55 kW 0,75 kW
43.	DAk – 315/900/P2	SKh71-8/6B SKh80x-8/6C	0,09/0,15 kW 0,18/0,37 kW
44.	DAk – 315/1400/P2	SKh80-6/4B SKh80x-6/4C	0,18/0,55 kW 0,25/0,75 kW
45.	DAk – 315/P3	STKg80x-8/6/4D SKh80x-8/6/4D	0,18/0,30/0,75 kW 0,18/0,30/0,75 kW
46.	DAs – 315/700/400V	SKh71-8A	0,09 kW
47.	DAs – 315/900/400V	SKh71-6A SKh71-6B SKg80-6B	0,18 kW 0,25 kW 0,55 kW
48.	DAs – 315/1400/400V	SKh71X-4C mSTg80-4B SKh80-4B	0,55 kW 0,75 kW 0,75 kW
49.	DAs – 315/1400/230V	SEKh71-4C/G SEKh80-4B	0,55 kW 0,75 kW
50.	DAs – 315/900/P2	SKh71-8/6B SKh80x-8/6C	0,09/0,15 kW 0,18/0,37 kW
51.	DAs – 315/1400/P2	SKh80-6/4B SKh80x-6/4C	0,18/0,55 kW 0,25/0,75 kW
52.	DAs – 315/P3	STKg80x-8/6/4D SKh80x-8/6/4D	0,18/0,30/0,75 kW 0,18/0,30/0,75 kW
53.	DAk – 400/700/400V	SKg100L-8A SKg100L-8B 3SKg100L-8A	0,75 kW 1,10 kW 0,75 kW
54.	DAk – 400/900/400V	SKg100L-6 SKg100L-6B 3SKg100L-6	1,50 kW 1,50 kW 1,50 kW
55.	DAs – 400/700/400V	SKg100L-8A SKg100L-8B 3SKg100L-8A	0,75 kW 1,10 kW 0,75 kW
56.	DAs – 400/900/400V	SKg100L-6 SKg100L-6B 3SKg100L-6	1,50 kW 1,50 kW 1,50 kW
57.	DA – 500/1210	R3G630AB06-03	2,90 kW
58.	DAk – 630/700/400V	SKg132M-8 SK132M-8PC	3,00 kW 4,00 kW
59.	DAk – 630/900/400V	SKg132M-6PC	7,50 kW
60.	DAs – 630/700/400V	SKg132M-8 SKg132M-8PC	3,00 kW 4,00 kW
61.	DAs – 630/900/400V	SKg132M-6PC	7,50 kW

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wajsprych

Katowice, data(...)

.....
miejsce i data

Deklaracja oryginalna

.....
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

CERTYFIKAT

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Miejsce produkcji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylatory dachowe DAs, DAK, DA
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. I, IP 55 (silnik) wg załącznika

**W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych
z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE**

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą przeprowadzono na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)
wg Sprawozdania z badań nr B/2022/307 z dnia 19.12.2022 r. wykonanego przez
Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę
certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 147/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Prawo do stosowania Certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających
identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory)
i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 135/2022/Z

Data wydania certyfikatu: 21.12.2022 r.

Certyfikat ważny do: 20.12.2027 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

Załącznik
do Certyfikatu nr 135/2022/Z
z dnia 21.12.2022 r.

	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA	IP
1.	DA(s/k)-160/700/400V DA(s/k)-160/700/400V/MW	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
2.	DA(s/k)-160/900/400V DA(s/k)-160/900/400V/MW	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
3.	DA(s/k)--160/1400/400V DA(s/k)--160/1400/400V/MW	SKh63-4A1 2SIEK63-4A1	0,12 kW	55 56
4.	DA(s/k)--160/2800/400V DA(s/k)--160/2800/400V/MW	SKh63x-2C 2SIEK63-2C1	0,37 kW	55 56
5.	DA(s/k)-160/1400/230V DA(s/k)-160/1400/230V/MW	SEKh63-4A1	0,12 kW	55 56
6.	DA(s/k)-200/700 /400V	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
7.	DA(s/k)-200/900/400V	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
8.	DA(s/k)-200/1400/400V	SKh63-4B1 2SIEK63-4B1	0,18 kW	55 56
9.	DA(s/k)-200/1400/230V	SEKh63-4B1	0,18 kW	55 56
10.	DA(s/k)-200/900/P2/400V	SKh71-8/6B1	0,15/0,09 kW	55 56
11.	DA(s/k)-200/1400/P2/400V	SKh71-6/4A1	0,18/0,06 kW	55 56
12.	DA(s/k)-200/1400/P3/400V	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
13.	DA(s/k)-250/700/400V DA(s/k)-250/700/400V/MW	SKh63-8B1	0,06 kW	55 56
14.	DA(s/k)-250/900/400V DA(s/k)-250/900/400V/MW	SKh71-6A1 2SIEK71-6A1	0,18 kW	55 56
15.	DA(s/k)-250/1400/400V DA(s/k)-250/1400/400V/MW	SKh71-4B 2SIEK71-4B1	0,37 kW	55 56
16.	DA(s/k)-250/1400/230V DA(s/k)-250/1400/230V/MW	SEKh71-4C1	0,55 kW	55 56
17.	DA(s/k)-250/900/P2/400V DA(s/k)-250/900/P2/400V/MW	SKh71-8/6B1	0,09/0,15 kW	55 56
18.	DA(s/k)-250/1400/P2/400V DA(s/k)-250/1400/P2/400V/MW	SKh71x-6/4C1	0,25/0,37 kW	55 56

19.	DA(s/k)-250/1400/P3/400V DA(s/k)-250/1400/P3/400V/MW	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
20.	DA(s/k)-315/700/400V DA(s/k)-315/700/400V/MX	SKh71-8A1	0,09 kW	55 56
21.	DA(s/k)-315/900/400V DA(s/k)-315/900/400V/MX	SKh71-6B1 2SIEK71-6B1	0,25 kW	55 56
22.	DA(s/k)-315/1400/400V DA(s/k)-315/1400/400V/MX	SKh80-4B1 3SIEK80-4B1	0,75 kW	55 56
23.	DA(s/k)-315/1400/230V DA(s/k)-315/1400/230V/MX	SEKh80-4B1	0,75 kW	55 56
24.	DA(s/k)-315/900/P2/400V DA(s/k)-315/900/P2/400V/MX	SKh80x-8/6C1	0,18/0,37 kW	55 56
25.	DA(s/k)-315/1400/P2/400V DA(s/k)-315/1400/P2/400V/MX	SKh80-6/4C1	0,25/0,75 kW	55 56
26.	DA(s/k)-315/1400/P3/400V DA(s/k)-315/1400/P3/400V/MX	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
27.	DA(s/k)-400 /700/400V DA(s/k)-400 /700/400V/MX	SKG 100L-8A-NW	0,75 kW	55 56
28.	DA(s/k)-400 /900/400V DA(s/k)-400 /900/400V/MX	2SIEK 100-L6 3SIEK 100-L6	1,5 kW	55 56
29.	DA(s)-500 /1210/400V	R3G630AB21-01	2,77kW	55
30.	DA(s/k)-630 /700/400V	PSKG 132M-8	4,3 kW	55
31.	DA(s/k)-630 /900/400V	WU-DF 132 MVX-H	7,5 kW	55


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

CERTIFICATE of Conformity to European Directive

Certification program acronym – PDCWPA

Name and address
of the certificate owner: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Name and address
of the manufacturer: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Product name: Roof fans Das, Dak, DA
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. I, IP55 (engine)
according to enclosure

**The product meets requirements of standards harmonized with
the Low Voltage Directive 2014/35/UE**

Assessment of conformity with above mentioned Directive was conducted on the basis of:

- Testing in scope of the harmonized standard:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) according to the
Testing Report No. B/2022/307 of 19.12.2022 conducted by Testing and Calibration
Laboratory "ZETOM" Katowice
- Results of the inspection of organizational technical conditions carried out by certification
body "ZETOM" Katowice - according to the Report No. 147/2022 of 16.12.2022

The right to use the Certificate refers exclusively to products with identical properties
(parameters) to the tested model and which meet requirements mentioned above.

Certificate number: 135/2022/Z

Date of issue: 21.12.2022

Date of validity: 20.12.2027

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

Enclosure
to the Certificate No. 135/2022/Z
of 21.12.2022

	ROOF FANS TYPE	ENGINE TYPE	POWER OF ENGINE	IP
1.	DA(s/k)-160/700/400V DA(s/k)-160/700/400V/MW	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
2.	DA(s/k)-160/900/400V DA(s/k)-160/900/400V/MW	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
3.	DA(s/k)--160/1400/400V DA(s/k)--160/1400/400V/MW	SKh63-4A1 2SIEK63-4A1	0,12 kW	55 56
4.	DA(s/k)--160/2800/400V DA(s/k)--160/2800/400V/MW	SKh63x-2C 2SIEK63-2C1	0,37 kW	55 56
5.	DA(s/k)-160/1400/230V DA(s/k)-160/1400/230V/MW	SEKh63-4A1	0,12 kW	55 56
6.	DA(s/k)-200/700 /400V	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
7.	DA(s/k)-200/900/400V	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
8.	DA(s/k)-200/1400/400V	SKh63-4B1 2SIEK63-4B1	0,18 kW	55 56
9.	DA(s/k)-200/1400/230V	SEKh63-4B1	0,18 kW	55 56
10.	DA(s/k)-200/900/P2/400V	SKh71-8/6B1	0,15/0,09 kW	55 56
11.	DA(s/k)-200/1400/P2/400V	SKh71-6/4A1	0,18/0,06 kW	55 56
12.	DA(s/k)-200/1400/P3/400V	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
13.	DA(s/k)-250/700/400V DA(s/k)-250/700/400V/MW	SKh63-8B1	0,06 kW	55 56
14.	DA(s/k)-250/900/400V DA(s/k)-250/900/400V/MW	SKh71-6A1 2SIEK71-6A1	0,18 kW	55 56
15.	DA(s/k)-250/1400/400V DA(s/k)-250/1400/400V/MW	SKh71-4B 2SIEK71-4B1	0,37 kW	55 56
16.	DA(s/k)-250/1400/230V DA(s/k)-250/1400/230V/MW	SEKh71-4C1	0,55 kW	55 56
17.	DA(s/k)-250/900/P2/400V DA(s/k)-250/900/P2/400V/MW	SKh71-8/6B1	0,09/0,15 kW	55 56

18.	DA(s/k)-250/1400/P2/400V DA(s/k)-250/1400/P2/400V/MW	SKh71x-6/4C1	0,25/0,37 kW	55 56
19.	DA(s/k)-250/1400/P3/400V DA(s/k)-250/1400/P3/400V/MW	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
20.	DA(s/k)-315/700/400V DA(s/k)-315/700/400V/MX	SKh71-8A1	0,09 kW	55 56
21.	DA(s/k)-315/900/400V DA(s/k)-315/900/400V/MX	SKh71-6B1 2SIEK71-6B1	0,25 kW	55 56
22.	DA(s/k)-315/1400/400V DA(s/k)-315/1400/400V/MX	SKh80-4B1 3SIEK80-4B1	0,75 kW	55 56
23.	DA(s/k)-315/1400/230V DA(s/k)-315/1400/230V/MX	SEKh80-4B1	0,75 kW	55 56
24.	DA(s/k)-315/900/P2/400V DA(s/k)-315/900/P2/400V/MX	SKh80x-8/6C1	0,18/0,37 kW	55 56
25.	DA(s/k)-315/1400/P2/400V DA(s/k)-315/1400/P2/400V/MX	SKh80-6/4C1	0,25/0,75 kW	55 56
26.	DA(s/k)-315/1400/P3/400V DA(s/k)-315/1400/P3/400V/MX	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
27.	DA(s/k)-400 /700/400V DA(s/k)-400 /700/400V/MX	SKG 100L-8A-NW	0,75 kW	55 56
28.	DA(s/k)-400 /900/400V DA(s/k)-400 /900/400V/MX	2SIEK 100-L6 3SIEK 100-L6	1,5 kW	55 56
29.	DA(s)-500 /1210/400V	R3G630AB21-01	2,77kW	55
30.	DA(s/k)-630 /700/400V	PSKG 132M-8	4,3 kW	55
31	DA(s/k)-630 /900/400V	WU-DF 132 MVX-H	7,5 kW	55


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Miejsce produkcji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylatory dachowe DAs, DAK, DA
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. I, IP55 (silnik) wg załącznika

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2022/307 z dnia 19.12.2022 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 147/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 134/2022/Z

Data wydania certyfikatu: 21.12.2022 r.
Certyfikat ważny do: 20.12.2027 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

Załącznik
do Certyfikatu nr 134/2022/Z
z dnia 21.12.2022 r.

	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA	IP
1.	DA(s/k)-160/700/400V DA(s/k)-160/700/400V/MW	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
2.	DA(s/k)-160/900/400V DA(s/k)-160/900/400V/MW	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
3.	DA(s/k)--160/1400/400V DA(s/k)--160/1400/400V/MW	SKh63-4A1 2SIEK63-4A1	0,12 kW	55 56
4.	DA(s/k)--160/2800/400V DA(s/k)--160/2800/400V/MW	SKh63x-2C 2SIEK63-2C1	0,37 kW	55 56
5.	DA(s/k)-160/1400/230V DA(s/k)-160/1400/230V/MW	SEKh63-4A1	0,12 kW	55 56
6.	DA(s/k)-200/700 /400V	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
7.	DA(s/k)-200/900/400V	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
8.	DA(s/k)-200/1400/400V	SKh63-4B1 2SIEK63-4B1	0,18 kW	55 56
9.	DA(s/k)-200/1400/230V	SEKh63-4B1	0,18 kW	55 56
10.	DA(s/k)-200/900/P2/400V	SKh71-8/6B1	0,15/0,09 kW	55 56
11.	DA(s/k)-200/1400/P2/400V	SKh71-6/4A1	0,18/0,06 kW	55 56
12.	DA(s/k)-200/1400/P3/400V	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
13.	DA(s/k)-250/700/400V DA(s/k)-250/700/400V/MW	SKh63-8B1	0,06 kW	55 56
14.	DA(s/k)-250/900/400V DA(s/k)-250/900/400V/MW	SKh71-6A1 2SIEK71-6A1	0,18 kW	55 56
15.	DA(s/k)-250/1400/400V DA(s/k)-250/1400/400V/MW	SKh71-4B 2SIEK71-4B1	0,37 kW	55 56
16.	DA(s/k)-250/1400/230V DA(s/k)-250/1400/230V/MW	SEKh71-4C1	0,55 kW	55 56
17.	DA(s/k)-250/900/P2/400V DA(s/k)-250/900/P2/400V/MW	SKh71-8/6B1	0,09/0,15 kW	55 56
18.	DA(s/k)-250/1400/P2/400V DA(s/k)-250/1400/P2/400V/MW	SKh71x-6/4C1	0,25/0,37 kW	55 56

19.	DA(s/k)-250/1400/P3/400V DA(s/k)-250/1400/P3/400V/MW	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
20.	DA(s/k)-315/700/400V DA(s/k)-315/700/400V/MX	SKh71-8A1	0,09 kW	55 56
21.	DA(s/k)-315/900/400V DA(s/k)-315/900/400V/MX	SKh71-6B1 2SIEK71-6B1	0,25 kW	55 56
22.	DA(s/k)-315/1400/400V DA(s/k)-315/1400/400V/MX	SKh80-4B1 3SIEK80-4B1	0,75 kW	55 56
23.	DA(s/k)-315/1400/230V DA(s/k)-315/1400/230V/MX	SEKh80-4B1	0,75 kW	55 56
24.	DA(s/k)-315/900/P2/400V DA(s/k)-315/900/P2/400V/MX	SKh80x-8/6C1	0,18/0,37 kW	55 56
25.	DA(s/k)-315/1400/P2/400V DA(s/k)-315/1400/P2/400V/MX	SKh80-6/4C1	0,25/0,75 kW	55 56
26.	DA(s/k)-315/1400/P3/400V DA(s/k)-315/1400/P3/400V/MX	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
27.	DA(s/k)-400 /700/400V DA(s/k)-400 /700/400V/MX	SKG 100L-8A-NW	0,75 kW	55 56
28.	DA(s/k)-400 /900/400V DA(s/k)-400 /900/400V/MX	2SIEK 100-L6 3SIEK 100-L6	1,5 kW	55 56
29.	DA(s/k)-500 /1210/400V	R3G630AB21-01	2,77kW	55
30.	DA(s/k)-630 /700/400V	PSKG 132M-8	4,3 kW	55
31.	DA(s/k)-630 /900/400V	WU-DF 132 MVX-H	7,5 kW	55

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

CERTIFICATE

empowering to affix products with the safety mark

Certification program acronym – PDCWPA

Name and address
of the certificate owner: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Name and address
of the manufacturer: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Product name: Roof fans Das, Dak, DA
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. I, IP55 (engine)
according to enclosure

The product meets requirements of:

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)

Assessment of conformity was conducted on the basis of:

- Testing Report No. B/2022/307 of 19.12.2022 conducted by Testing and Calibration Laboratory "ZETOM" Katowice
- Results of the inspection of organizational technical conditions carried out by certification body "ZETOM" Katowice - according to the Report No. 147/2022 of 16.12.2022

The right to mark refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and which meet requirements mentioned above.

Certificate number: 134/2022/Z

Date of issue: 21.12.2022

Date of validity: 20.12.2027

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

Enclosure
to the Certificate No. 134/2022/Z
of 21.12.2022

	ROOF FANS TYPE	ENGINE TYPE	POWER OF ENGINE	IP
1.	DA(s/k)-160/700/400V DA(s/k)-160/700/400V/MW	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
2.	DA(s/k)-160/900/400V DA(s/k)-160/900/400V/MW	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
3.	DA(s/k)--160/1400/400V DA(s/k)--160/1400/400V/MW	SKh63-4A1 2SIEK63-4A1	0,12 kW	55 56
4.	DA(s/k)--160/2800/400V DA(s/k)--160/2800/400V/MW	SKh63x-2C 2SIEK63-2C1	0,37 kW	55 56
5.	DA(s/k)-160/1400/230V DA(s/k)-160/1400/230V/MW	SEKh63-4A1	0,12 kW	55 56
6.	DA(s/k)-200/700 /400V	SKh63-8A1	0,04 kW	55 56
7.	DA(s/k)-200/900/400V	SKh63-6A1	0,09 kW	55 56
8.	DA(s/k)-200/1400/400V	SKh63-4B1 2SIEK63-4B1	0,18 kW	55 56
9.	DA(s/k)-200/1400/230V	SEKh63-4B1	0,18 kW	55 56
10.	DA(s/k)-200/900/P2/400V	SKh71-8/6B1	0,15/0,09 kW	55 56
11.	DA(s/k)-200/1400/P2/400V	SKh71-6/4A1	0,18/0,06 kW	55 56
12.	DA(s/k)-200/1400/P3/400V	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
13.	DA(s/k)-250/700/400V DA(s/k)-250/700/400V/MW	SKh63-8B1	0,06 kW	55 56
14.	DA(s/k)-250/900/400V DA(s/k)-250/900/400V/MW	SKh71-6A1 2SIEK71-6A1	0,18 kW	55 56
15.	DA(s/k)-250/1400/400V DA(s/k)-250/1400/400V/MW	SKh71-4B 2SIEK71-4B1	0,37 kW	55 56
16.	DA(s/k)-250/1400/230V DA(s/k)-250/1400/230V/MW	SEKh71-4C1	0,55 kW	55 56
17.	DA(s/k)-250/900/P2/400V DA(s/k)-250/900/P2/400V/MW	SKh71-8/6B1	0,09/0,15 kW	55 56

18.	DA(s/k)-250/1400/P2/400V DA(s/k)-250/1400/P2/400V/MW	SKh71x-6/4C1	0,25/0,37 kW	55 56
19.	DA(s/k)-250/1400/P3/400V DA(s/k)-250/1400/P3/400V/MW	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
20.	DA(s/k)-315/700/400V DA(s/k)-315/700/400V/MX	SKh71-8A1	0,09 kW	55 56
21.	DA(s/k)-315/900/400V DA(s/k)-315/900/400V/MX	SKh71-6B1 2SIEK71-6B1	0,25 kW	55 56
22.	DA(s/k)-315/1400/400V DA(s/k)-315/1400/400V/MX	SKh80-4B1 3SIEK80-4B1	0,75 kW	55 56
23.	DA(s/k)-315/1400/230V DA(s/k)-315/1400/230V/MX	SEKh80-4B1	0,75 kW	55 56
24.	DA(s/k)-315/900/P2/400V DA(s/k)-315/900/P2/400V/MX	SKh80x-8/6C1	0,18/0,37 kW	55 56
25.	DA(s/k)-315/1400/P2/400V DA(s/k)-315/1400/P2/400V/MX	SKh80-6/4C1	0,25/0,75 kW	55 56
26.	DA(s/k)-315/1400/P3/400V DA(s/k)-315/1400/P3/400V/MX	SKh80x-8/6/4D1	0,18/0,30/0,75 kW	55 56
27.	DA(s/k)-400 /700/400V DA(s/k)-400 /700/400V/MX	SKG 100L-8A-NW	0,75 kW	55 56
28.	DA(s/k)-400 /900/400V DA(s/k)-400 /900/400V/MX	2SIEK 100-L6 3SIEK 100-L6	1,5 kW	55 56
29.	DAs-500 /1210/400V	R3G630AB21-01	2,77kW	55
30.	DA(s/k)-630 /700/400V	PSKG 132M-8	4,3 kW	55
31.	DA(s/k)-630 /900/400V	WU-DF 132 MVX-H	7,5 kW	55

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

LICENCJA ZNAKU JAKOŚCI „ZETOM”
„PRODUKT SPRAWDZONY”

Nr 13/2018

Upoważnia się firmę
PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

producenta wyrobu
Wentylatory dachowe DAs, DAK, DA

objętego aktualnym Certyfikatem wydanym przez „ZETOM” Katowice


do stosowania znaku jakości „ZETOM” przedstawionego poniżej
zgodnie z warunkami licencji określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej licencji.



Niniejsza Licencja została wydana na podstawie Certyfikatu nr 106/17/Z z dnia 21.12.2017 r.



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 25.04.2018 r.