

ZAKŁAD CERTYFIKACJI**CERTYFIKAT Nr 67/21/Z
Zgodności z Europejską Dyrektywą**

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Miejsce produkcji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator dachowy FEN
400V, 50Hz, kl. I, IP 54 (silnik) wg załącznika

**W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą
Niskonapięciową 2014/35/UE**

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), wg Sprawozdania
z badań nr B/2021/291 z dnia 26.11.2021r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
„ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą
„ZETOM” Katowice wg Raportu nr 85/2021 z dnia 10.08.2021 r.

Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 30.11.2021 r. do 29.11.2026 r.i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 30.11.2021 r.

**Załącznik
do Certyfikatu nr 67/21/Z
z dnia 30.11.2021 r.**


	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA
1.	FEN – 160/900/400V	MK 085 – 6 DK.05.N	0,05 kW
2.	FEN – 160/900/230V	MK 085 – 6 EK.07.N	0,04 kW
3.	FEN – 250/900/230V	MK 085 – 6 EK.10.N	0,06 kW
4.	FEN – 250/900/400V	MK 106 – 6 DK.07.N	0,15 kW
5.	FEN – 250/900/230V	MK 106 – 6 EK.10.N	0,12 kW
6.	FEN – 315/900/400V	MK 106 – 6 DK.14.N	0,33 kW
7.	FEN – 315/900/230V	MK 106 – 6 EK.14.N	0,30 kW
8.	FEN – 400/700/400V	MK 137 – 8DK.20.N	1,84 kW
9.	FEN – 500/700/400V	MK 168 – 8DK.24.N	1,6 kW

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

ZAKŁAD CERTYFIKACJI**CERTIFICATE No. 67/21/Z**
of Conformity to European Directive

Certification program acronym – PDCWPA

Name and address
of the certificate owner: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Name and address
of the manufacturer: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Product: Roof fans FEN
400V, 50Hz, kl. I, IP 54 (drive motor) according to enclosure

The product meet requirements of the Low Voltage Directive
2014/35/UE

Assessment of conformity was conducted on the basis of:


- Testing in scope of the harmonized standards:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) according to the Testing Reports No B/2021/291 of 26.11.2021
conducted by the Accredited Laboratory.
- Results of the inspection of organizational technical conditions conducted by accredited authorized and
notified body for certification - according to the Report No 85/2021 of 10.08.2021.

The right to use the certificate includes the period from 30.11.2021 to 29.11.2026and refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and
which meet requirements mentioned above.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

Katowice, 30.11.2021

**Enclosure
to the Certificate No. 67/21/Z
of 30.11.2021**


	DUCT FANS TYPE	ENGINE TYPE	POWER OF ENGINE
1.	FEN – 160/900/400V	MK 085 – 6 DK.05.N	0,05 kW
2.	FEN – 160/900/230V	MK 085 – 6 EK.07.N	0,04 kW
3.	FEN – 250/900/230V	MK 085 – 6 EK.10.N	0,06 kW
4.	FEN – 250/900/400V	MK 106 – 6 DK.07.N	0,15 kW
5.	FEN – 250/900/230V	MK 106 – 6 EK.10.N	0,12 kW
6.	FEN – 315/900/400V	MK 106 – 6 DK.14.N	0,33 kW
7.	FEN – 315/900/230V	MK 106 – 6 EK.14.N	0,30 kW
8.	FEN – 400/700/400V	MK 137 – 8DK.20.N	1,84 kW
9.	FEN – 500/700/400V	MK 168 – 8DK.24.N	1,6 kW

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZADU


mgr inż. Edward Makiela

ZAKŁAD CERTYFIKACJI**CERTYFIKAT Nr 66/21/Z****uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa**

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Miejsce produkcji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator dachowy FEN
400V, 50Hz, kl. I, IP 54 (silnik) wg załącznika

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009),

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:


- Sprawozdania z badań nr B/2021/291 z dnia 26.11.2021r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 85/2021 z dnia 10.08.2021 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 30.11.2021 r. do 29.11.2026 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 30.11.2021 r.

**Załącznik
do Certyfikatu nr 66/21/Z
z dnia 30.11.2021 r.**


	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA
1.	FEN – 160/900/400V	MK 085 – 6 DK.05.N	0,05 kW
2.	FEN – 160/900/230V	MK 085 – 6 EK.07.N	0,04 kW
3.	FEN – 250/900/230V	MK 085 – 6 EK.10.N	0,06 kW
4.	FEN – 250/900/400V	MK 106 – 6 DK.07.N	0,15 kW
5.	FEN – 250/900/230V	MK 106 – 6 EK.10.N	0,12 kW
6.	FEN – 315/900/400V	MK 106 – 6 DK.14.N	0,33 kW
7.	FEN – 315/900/230V	MK 106 – 6 EK.14.N	0,30 kW
8.	FEN – 400/700/400V	MK 137 – 8DK.20.N	1,84 kW
9.	FEN – 500/700/400V	MK 168 – 8DK.24.N	1,6 kW

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

ZAKŁAD CERTYFIKACJI**CERTIFICATE No. 66/21/Z****empowering to affix products with the safety mark**

Certification program acronym – PDCWPA

Name and address
of the certificate owner: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Name and address
of the manufacturer: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Product: Roof fans FEN
400V, 50Hz, kl. I, IP 54 (drive motor) according to enclosure

The product meet requirements of the:

**PN-EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)**

- Assessment of conformity was conducted on the basis of:
Testing performed by the Accredited Laboratory - Testing Report No. B/2021/291 of 26.11.2021
- Results of the inspection of organizational technical conditions conducted by accredited authorized and notified body for certification - according to the Report No. 85/2021 of 10.08.2021.

The right to use the certificate includes the period from 30.11.2021 to 29.11.2026 and refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and which meet requirements mentioned above.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, 30.11.2021

**Enclosure
to the Certificate No. 66/21/Z
of 30.11.2021**


	DUCT FANS TYPE	ENGINE TYPE	POWER OF ENGINE
1.	FEN – 160/900/400V	MK 085 – 6 DK.05.N	0,05 kW
2.	FEN – 160/900/230V	MK 085 – 6 EK.07.N	0,04 kW
3.	FEN – 250/900/230V	MK 085 – 6 EK.10.N	0,06 kW
4.	FEN – 250/900/400V	MK 106 – 6 DK.07.N	0,15 kW
5.	FEN – 250/900/230V	MK 106 – 6 EK.10.N	0,12 kW
6.	FEN – 315/900/400V	MK 106 – 6 DK.14.N	0,33 kW
7.	FEN – 315/900/230V	MK 106 – 6 EK.14.N	0,30 kW
8.	FEN – 400/700/400V	MK 137 – 8DK.20.N	1,84 kW
9.	FEN – 500/700/400V	MK 168 – 8DK.24.N	1,6 kW

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarządzania wg
PN-EN ISO 9001:2015



Zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. zaświadcza się niniejszym, że

**Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice**



z oddziałem/lokalizacją zgodnie z załącznikiem

stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

**Projektowanie, produkcja i sprzedaż wentylatorów,
wywiewników i wywiewników grawitacyjnych.**

Numer rejestracyjny certyfikatu: **AC090 100/2099/2442/2021**
Protokół z auditu nr: PL2442/2024

Ważny od **23-06-2024**
Ważny do **22-06-2027**

Kierownik Jednostki Certyfikującej
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice, 18-06-2024

Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą auditową i certyfikacyjną TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Sprawdź autentyczność certyfikatu na https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/Lista_Referencyjna.php

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
PN-EN ISO 9001:2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.-Verfahren bescheinigt für

**Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice**

mit dem Standort gemäß Anlage

Geltungsbereich



**Entwicklung, Produktion und Verkauf von Ventilatoren,
Dachaufsätzen und Grawitationsabläuffern.**

Zertifikat-Registrier-Nr.: **AC090 100/2099/2442/2021**
Auditbericht-Nr.: PL2442/2024

Gültig von **23-06-2024**
Gültig bis **22-06-2027**

Leiter der Zertifizierungsstelle
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice, 18-06-2024

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.


Verifizieren Sie die Authentizität der Zertifikate auf https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/Liste_Referencyjna.php

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

CERTIFICATE

Management system as per
PN-EN ISO 9001:2015



In accordance with TÜV NORD Polska Sp. z o.o. procedures, it is hereby certified that

**Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.**
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice



with the location/site according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design, manufacturing and sale of fans, gravitation fans and integrated ventilating fans.

Certificate Registration No. **AC090 100/2099/2442/2021**
Audit Report No. PL2442/2024

Valid from **23-06-2024**
Valid until **22-06-2027**

Manager of Certification Body
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice, 18-06-2024

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Polska Sp. z o.o. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

Visit https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/Lista_Referencyjna.php to validate certificate authenticity.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

ZAŁĄCZNIK

do certyfikatu numer rejestracyjny: **AC090 100/2099/2442/2021** wydanego dnia: 18-06-2024

**Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice**



Numer rejestracyjny certyfikatu

AC090 100/2099/2442/2021-000

Siedziba

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice

Zakres

Projektowanie, produkcja i sprzedaż wentylatorów,
wywiewników i wywiewników grawitacyjnych.

AC090 100/2099/2442/2021-001

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

Sprzedaż wentylatorów, wywiewników
i wywiewników grawitacyjnych.

Koniec listy

Kierownik Jednostki Certyfikującej
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice 18-06-2024
e,


Sprawdź autentyczność certyfikatu na <https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/ListeReferencyjna.php>

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

ANLAGE

zum Zertifikat Registrier-Nr.: **AC090 100/2099/2442/2021**

ausgestellt am 18-06-2024

**Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice**



Zertifikats-Registrier-Nr.

AC090 100/2099/2442/2021-000

Standort

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice

Geltungsbereich

Entwicklung, Produktion und Verkauf
von Ventilatoren, Dachaufsätzen
und Grawitationsabläuffern.

AC090 100/2099/2442/2021-001

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

Verkauf von Ventilatoren, Dachaufsätzen
und Grawitationsabläuffern.

Ende der Auflistung

Leiter der Zertifizierungsstelle
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice 18-06-2024
e,

Verifizieren Sie die Authentizität der Zertifikate auf https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/Liste_Referencyjna.php

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

ANNEX

to Certificate Registration No.: **AC090 100/2099/2442/2021**

issued on 18-06-2024

**Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice**



Certificate Registration No.

AC090 100/2099/2442/2021-000

Location

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, PL / 40-219 Katowice

Scope

Design, manufacturing and sale of fans,
gravitation fans and integrated ventilating fans.

AC090 100/2099/2442/2021-001

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Wdrażania Postępu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.o.
Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

Sale of fans, gravitation fans
and integrated ventilating fans.

End of the List

Manager of Certification Body
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice 18-06-2024
e,

Visit https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/Liste_Referencyjna.php to validate certificate authenticity.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

LICENCJA ZNAKU JAKOŚCI „ZETOM”
„PRODUKT SPRAWDZONY”

Nr 9/2018

Upoważnia się firmę
PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

producenta wyrobu
Wentylator dachowy FEN

objętego aktualnym Certyfikatem wydanym przez „ZETOM” Katowice

do stosowania znaku jakości „ZETOM” przedstawionego poniżej
zgodnie z warunkami licencji określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej licencji.



Niniejsza Licencja została wydana na podstawie Certyfikatu nr 100/16/Z z dnia 30.11.2016 r.



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 25.04.2018 r.



Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego

„UNIWERSAL” Sp. z o.o.

40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1 a

tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20

NIP 634-014-20-44

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

WENTYLATOR DACHOWY FEN

(dane identyfikacyjne i nr seryjny)

przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

wentylacja ogólna wywiewna

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, [Dz.U. L 157 z 9.06.2006]

dyrektywy niskonapięciową LVD 2014/35/UE [Dz.U. L 96 z 29.03.2014]

dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE [Dz.U. L 96 z 29.03.2014]

dyrektywy EKOPROJEKTU 2009/125/WE [Dz.U. L 285 z 31.10.2009]

dyrektywy ROHS 2011/65/UE [Dz.U. L 174 z 01.07.2011]

rozporządzenie komisji (UE) 327/2011 [Dz.U. L 90 z 06.04.2011]

do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 60204-1:2018-12

PN-EN 60335-2-80:2007 +A2:2009

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10

PN-EN 60034-1:2011

PN-EN IEC 63000:2019-01

Produkt ten był badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice i uzyskał

CERTYFIKAT zgodności z Europejską Dyrektywą Nr 67/21/Z z dnia 30.11.2021 ważny do 29.11.2026

DZIAŁAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015

NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAŻNY DO 2027-06-22

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 1a, 40-219 Katowice

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wójcicki

Katowice, data(...)

.....
miejsce i data

Deklaracja oryginalna

.....
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

L.P.	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA
1.	FEN – 160/900/400V	MK 085 – 6 DK.05.L	0,05 kW
2.	FEN – 160/900/400V	MK 085 – 6 DK.05.N	0,05 kW
3.	FEN – 160/900/230V	MK 085 – 6 EK.07.L	0,04 kW
4.	FEN – 160/900/230V	MK 085 – 6 EK.07.N	0,04 kW
5.	FEN – 250/900/400V	MK 106 – 6 DK.07.N	0,15 kW
6.	FEN – 250/900/230V	MK 106 – 6 EK.10.N	0,12 kW
7.	FEN – 315/900/400V	MK 106 – 6 DK.14.N	0,33 kW
8.	FEN – 315/900/230V	MK 106 – 6 EK.14.N	0,30 kW
9.	FEN – 400/700/400V	MK 137 – 8 DK.20.N	0,84 kW
10.	FEN – 500/700/400V	MK 165 – 8 DK.24.N	1,60 kW

WZOR

Katowice, data(...)

.....
miejsce i data

Deklaracja oryginalna

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wójcicki
Andrzej Wójcicki

.....
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej